

**QUADRO DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADES
PROPOSTA APRESENTADA X SITUAÇÃO DISPONIBILIZADA PARA INÍCIO DA OPERAÇÃO.**

1 - IDENTIFICAÇÃO DA RIT

1.1. RIT :

6

1.2. Quantidade Garagens:

4

**2 - Identificação da(s) Garagem(ns)
CONSORCIO :**

ESMERALDA NEVES

FROTA DA RIT:

288

28800

3 - Especificações das Instalações		UNIDADE	NOVO RETIRO	TRANSIMÃO 1	TRANSIMÃO 2	TRANSIMÃO 3	TOTAL OBTIDO PELO CONSÓRCIO	QUANTIDADES EXIGIDA
GARAGEM								
ÁREA	Exigência Solicitada							
	ÁREA TOTAL DA GARAGEM	m ²	34120	24449,51	28055,4	8579	95203,91	28800
OPERAÇÃO								
Área total da Garagem:								
	SALA DE PLANTÃO DOS OPERADORES	m ²	10,84	18,75	25,66	51,29	106,54	17
	A sala de plantão de operadores e para conferência da escala terá no mínimo 6 m ² .							
SANITÁRIO MASCULINO								
	CHUVEIRO	un.	5	7	6	7	25	12
	SANITÁRIO	un.	6	13	7	10	36	12
	LAVATORIO	un.	6	10	5	9	30	12
	MICTÓRIO TIPO CALHA (24M)	un.	2	0	1	0	3	3
	MICTÓRIO DE CUBA	un.	2	0	0	1	3	12
	Os sanitários devem ser dotados de no mínimo 04 chuveiros, 04 sanitários, 04 lavatórios de calha de 2,4 m para uso como mictório ou 04 mictórios tipo cuba.							
VESTIÁRIO MASCULINO								
	ÁREA DE CIRCULAÇÃO	m ²	61,4	74,72	39,62	48,48	224,22	173
	O vestiário masculino terá uma área de circulação de 60 m ² .							
	ARMÁRIOS	un./duplos	72	66	65	88	291	115
	Nos vestiários deverão existir 40 armários duplos (masculino).							
SANITÁRIO FEMININO								
	CHUVEIRO	un.	2	2	1	4	9	3
	SANITÁRIO	un.	6	2	1	6	15	3
	LAVATORIO	un.	6	2	1	6	15	3
	Os sanitários femininos devem ser dotados de 01 chuveiro, 01 lavatório e 01 sanitário.							
VESTIÁRIO FEMININO								
	ÁREA DE CIRCULAÇÃO	m ²	2,91	25,63	7,54	13,39	49,47	43
	O vestiário feminino terá uma área de circulação de 15 m ² .							
	ARMÁRIOS	un./duplos	14	6	4	6	30	29
	Nos vestiários deverão existir 10 armários duplos (feminino).							
SALA PARA TREINAMENTO								
	SALA DE TREINAMENTO	peçoas	40	200	50	45	335	86
	Deverá ser construída uma sala de treinamento com capacidade mínima para trinta pessoas.							



3 - Especificações das Instalações

ÁREA	Exigência Solicitada	UNIDADE	NOVO	TRANSIMÃO	TRANSIMÃO	TRANSIMÃO	TOTAL OBTIDO	QUANTIDADES
			RETRO	1	2	3	PELO	EXIGIDA
							CONSORCIO	
MANUTENÇÃO								
ÁREA DE MANUTENÇÃO								
	VALETAS DE INSPEÇÃO	m ²	2459,57	3450	978,75	4753,95	11652,27	3456
		un.	11	9	9	13		20
	BOX DE PINTURA	un.	1	2	0	0		3
	LANTERNAGEM	un.	1	1	1	1		3
	BOBRACHARIA	un.	1	1	1	1		3
	SALAS DE ELÉTRICA	un.	1	1	1	1		3
A área de manutenção deve ser dotada de 7 valetas de inspeção, mais box de pintura, lanternagem, bobracha e salas de elétrica, armazenamento de lubrificantes, perfazendo uma área mínima construída de 1.200 m ² . A pintura e os setores de solda devem ser dotados de exaustores com filtro.								
ÁREA DE ARMAZENAMENTO								
	ALMOXARIFADO	m ²	303,69	221,76	73,11	753,13	1351,69	576
A área de almoxarifado deverá ser uma sala com ventilação e iluminação suficientes para o armazenamento e a organização das peças em prateleiras perfazendo uma área mínima de 200 m ² .								
ABASTECIMENTO								
ÁREA DE ABASTECIMENTO								
		m ²	234,7	333,48	330,89	263,22	1162,29	864
O posto de abastecimento deve ser dotado de pista concretada, com canaletas direcionando o fluxo para a caixa separadora de água e óleo. Ainda possuir câmara de contenção de vazamento nas bombas e filtro, com respiro dotado de válvula de retenção de gases, com bacia de contenção individual por tanque. Descontando a área ocupada pelo berço, todo o fluxo da bacia de contenção deve ser encaminhado para caixa separadora. Este posto de abastecimento deverá ter área aproximada de 300 m ² .								
ÁREA DE LIMPEZA DOS VEÍCULOS								
	LAVAJATO AUTOMÁTICO	un.	1	1	2	1	5	3
	VALA PARA LAVAGEM DE CHASSI	un.	1	2	2	1	6	3
O efluente do lavajato deve ser direcionado para caixa de areia e caixa separadora.								
TRATAMENTO DOS EFLUENTES OLEOSOS								
TRATAMENTO DOS EFLUENTES NÃO - OLEOSOS								
TRATAMENTO DOS RESÍDUOS PERIGOSOS								
TRATAMENTO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS								
DISTÂNCIA PC X GARAGEM <10KM								
	Menor Distância	m	1156	1080	640	875		
	Maior Distância	m	7428	3735	7411	9256		

RESPONSÁVEL PELA VISTORIA

DATA 23 / 01 / 08

Assinatura
 MASP: 1168034-4

